



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ РС 00-39830

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):

Трубы для подземных газопроводов из полиэтилена: ПЭ 80, ПЭ 100 с SDR 9; 11; 13,6; 17; 17,6 диаметром от 20 до 315 мм по ГОСТ Р 50838-95 с изм. № 1, 2, 3; ПЭ 100 с SDR 9; 11; 13,6; 17; 21; 26 диаметром от 355 до 1200 мм по ТУ 2248-010-73011750-2010; ПЭ 100 с SDR 9 диаметром от 20 до 315 мм по ГОСТ Р 50838-95 с изм. № 1, 2, 3 и диаметром от 355 до 1200 мм по ТУ 2248-010-73011750-2010, давлением до 1,2 МПа.

Код ОКП (ТН ВЭД): 22 4811 (3917 21 100 0)

Изготовитель (поставщик): Заводы - изготовители согласно приложению; поставщик: ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК" (г. Москва, ул. Генерала Дорохова, 14, стр. 1).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация; заключение экспертизы промышленной безопасности ООО "Сервисгазстрой-СГС" № 02-ТУ-51 Т-10 от 16.06.2010 г.

Условия применения:

1. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности.
2. Соблюдение требований стандарта и технических условий на изготовление продукции.
3. Рабочее давление газа принимать в зависимости от SDR и коэффициента запаса прочности.
4. Монтаж и эксплуатация в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил промышленной безопасности.

Срок действия разрешения до 17.08.2015

Дата выдачи 17.08.2010



Заместитель руководителя
Б.А. Красных

А В 023855

